

Ispezioni al Comune di Brisighella - Ravenna

All'inizio del 1998 sono state fatte ispezioni in alcuni collettori del Comune di Brisighella in provincia di Ravenna. Gli interventi sono stati coordinati e diretti dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune ing. Giorgio Ragazzi. Durante le ispezioni effettuate sugli impianti presenti nel sottosuolo della strada statale 302 nell'abitato di Fognano, frazione di Brisighella, è stata ispezionata una condotta di fognatura del diametro di 300 mm. realizzata con tu-

bi di cotto la cui posa risale alla fine del '700 inizio '800 in ottimo stato di conservazione ed ancora funzionante.

Si tratta di una fognatura realizzata con tubi di cotto del diametro di 300 mm. della lunghezza di cm. 100 accostati gli uni agli altri e giuntati con i materiali dell'epoca. La produzione di tali manufatti è da attribuirsi alle fornaci presenti nel territorio brisighellese.

Il prefetto stato di conservazione e la pregevole fattura dei manufatti, metto-

no in evidenza come un materiale naturale come il cotto si sia adattato nel tempo alle mutate necessità igienico sanitarie e alle variazioni del suolo causate dalle vibrazioni della SS 302.

L'ispezione televisiva, ha messo in luce un'opera in ottimo stato di conservazione, che necessita nei prossimi anni di un intervento di ristrutturazione, consistente nella posa di calcestruzzo, in corrispondenza dei giunti che dopo duecento anni danno luogo a perdite.



• Figura 1 -



• Figura 2 -



• Figura 3 -



• Figura 4 -